

Na osnovu člana 161. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), federalni ministar energije, rудarstva i industrije, u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prostornog uredenja, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za sisteme za odvođenje, prirodnim putem, dima i toplove nastalih u požaru, koji se postavljaju na krovove zatvorenih prizemnih objekata i na krovove posljednjeg sprata u objektima sa više spratova, u kojima je strop ujedno i krov. Odredbe ovog pravilnika se ne primjenjuju na: stepeništa, objekte koji se štite uređajima za gašenje požara inertnim gasovima, skladišta sa visokim regalima i skladišta materijala koji se skladišti iznad najveće visine skladištenja prema tabeli br. 4, i dimnjake i ventilacione uredaje, koji se koriste za postizanje određenih mikroklimatskih uslova u radnim prostorijama.

Član 2.

Izrazi u ovom pravilniku, imaju sljedeća značenja:

- 1) **debljina bezdimne zone** je srednja konstrukcionala visina objekta umanjena za računsku debljinu dimne zone;
- 2) **dimni podsektor** je dio prostora koji zahvataju spojni i drugi gradevinski elementi ispod krova, koji se spuštaju više od 25% proračunske debljine dimne zone i ograničavaju širenje dima i toplove;
- 3) **dimni sektor** je prostor ispod stropa ili krova što ga tvore zavjese koje služe za sprječavanje širenja dima i toplove;
- 4) **efektivna površina otvora na uredajima za odvođenje dima i toplove** je površina koja se, kad su ti uredaji otvoreni, može aerodinamički izračunati i odrediti;
- 5) **efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplove** je zbir svih efektivnih površina pojedinačnih uredaja za odvođenje dima i toplove;
- 6) **proračunska debljina dimne zone** je debljina dima prema tabeli br. 5;
- 7) **sistem za odvođenje dima i toplove** su svi uredaji koji namjenski služe za to da, u slučaju požara, od određenog trenutka počinju da odvode dim i toploput u određenom obimu;
- 8) **srednja konstrukcionala visina** je rastojanje od gornjeg nivoa poda do sredine između najniže i najviše tačke stropa ili krovne konstrukcije;
- 9) **uredaji za odvođenje dima i toplove** su otvori čiji se poklopci otvaraju automatski, ručno ili kombinovano, a namijenjeni su za odvođenje dima i toplove prirodnim putem;
- 10) **zavjesa za dim i toplotu** je element od negorivog materijala koji vertikalno dijeli prostor od donje strane krova prema dole do određene visine iznad poda i onemogućava širenje dima i toplove.

II. TEHNIČKI NORMATIVI ZA SISTEME ZA ODVOĐENJE, PRIRODNIM PUTEM, DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU, KOJI SE POSTAVLJAJU NA KROVOVE ZATVORENIH PRIZEMNIH OBJEKATA I NA KROVOVE POSLJEDNJEG SPRATA U OBJEKTI-MA SA VIŠE SPRATOVA, U KOJIMA JE STROP UJED-NO I KROV

Član 3.

Uredaji za odvođenje dima i toplove postavljaju se tako da onemoguće prelazak vatre sa jednog objekta na drugi.

Najmanja udaljenost uredaja za odvođenje dima i toplove od zida otpornog na požar do 3 sata iznosi 5 m, od zida otpornog na požar preko 3 sata iznosi 7 m, a od fasadnog zida iznosi 1/8 srednje konstrukcione visine objekta.

Razmak uredaja za odvođenje dima i toplove međusobno i udaljenost tog uredaja od fasadnog zida ne smije biti veći od 20 m.

Uredaji za odvođenje dima i toplove u odnosu na objekte na krovu moraju biti postavljeni tako da vjetar ne ometa njihov rad.

Član 4.

Otvori uredaja za odvođenje dima i toplove postavljaju se pretežno prema smjeru puhanja vjetra, ali tako da obezbeđuju nesmetano odvođenje dima i toplove bez obzira na smjer puhanja vjetra.

Član 5.

Ako je nagib krova do 12°, postavlja se najmanje jedan uredaj za odvođenje dima i toplove na svakih 200 m² površine poda, na visini iznad srednje konstrukcione visine krova.

Ako je nagib krova od 13° do 30° postavlja se najmanje jedan uredaj za odvođenje dima i toplove na svakih 400 m² površine poda, što je moguće više prema gornjoj konstrukcionalnoj visini krova, pri čemu ravan površine otvora mora biti u vodoravnom položaju.

Ako krovna konstrukcija tvori dimne podsektore, na svaki podsektor postavlja se najmanje jedan uredaj za odvođenje dima i toplove.

Uredaji za odvođenje dima i toplove ugrađuju se u testera-ste ("šed-krovove") tako da vjetar ne ometa njihov rad.

Član 6.

Dužina stranice ili prečnik otvora uredaja za odvođenje dima i toplove ne smije biti veći od 2,50 m.

Član 7.

Ako se sistem za odvođenje dima i toplove aktivira i pomoću uredaja za ručno pokretanje, takvo aktiviranje mora se izvoditi sa bezbjednog mjesta.

Na uredaju za ručno pokretanje sistema za odvođenje dima i toplove mora se vidljivo naznačiti za koji dimni sektor je namijenjen i da li je aktiviran ili nije.

Uredaj za ručno pokretanje sistema za odvođenje dima i toplove mora biti zaštićen tako da se ne može nehotice aktivirati.

Član 8.

Pri grupnom aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplove, istovremeno se otvaraju samo uredaji za odvođenje dima i toplove iz jednog dimnog sektora.

Pri automatskom grupnom aktiviranju sistema za odvođenje dima i toplove predviđa se na svakih 400 m² najmanje jedan dimni ili dva termička detektora, osim na mjestima sa visokim požarnim opterećenjem ili sa materijama (tvarima) koje pospješuju požar, na koje se postavlja dodatni detektor.

Detektori moraju biti postavljeni tako da su izloženi požarnim veličinama.

Član 9.

U prostorijama koje se štite šprinkler-uredajima za gašenje požara, uredaji za odvođenje dima i toplove smiju se otvarati samo poslije aktiviranja šprinkler-uredaja.

Pri aktivirajući sistem za odvođenje dima i toplove pomoću termičkih detektora požara, nazivna temperatura termičkog detektora požara za aktiviranje tog sistema mora biti najmanje za 18°C veća od nazivne temperature za aktiviranje šprinkler-uredaja.

Član 10.

U dimnim sektorima opremljenim šprinkler-uredajima i drenčer-uredajima, detektori požara za sisteme za odvođenje dima i toplove moraju se zaštiti od neposrednog prskanja vodom.

Član 11.

Dimni sektori ne smiju biti veći od 1600 m^2 , a dužina sektora ne smije iznositi više od 60 m.

Član 12.

Uredaji za odvođenje dima i toplove moraju biti konstruisani i održavani tako da funkcionišu bez obzira na opterećenje uslijed vjetra, snijega ili leda.

Član 13.

Uredaji za odvođenje dima i toplove moraju raditi i ako nastane prekid u snabdijevanju energijom.

Aktiviran uredaj za odvođenje dima i toplove mora ostati otvoren i ako se ošteti instalacija za snabdijevanje energijom.

Član 14.

Instalacije za napajanje i aktiviranje uredaja za odvođenje dima i toplove moraju se rasporediti tako da što manje budu izložene vatri i da izdrže povećanu temperaturu dok se uredaj ne otvori.

Član 15.

Oko uredaja za odvođenje dima i toplove mora biti ugrađen takav materijal koji u pogledu širenja plamena po površini ima najmanje iste karakteristike kao i materijal od kog je napravljen krovni pokrivač.

Član 16.

Zavjese za dim i toplotu moraju biti stabilne, čvrste i nepropusne za dim i toplotu i ako temperatura okoline za 30 minuta poraste od $298^{\circ}\text{K} \pm 5^{\circ}\text{K}$ ($25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) na 773°K (500°C).

Član 17.

Zavjese za dim i toplotu moraju činiti nepropusni spoj sa stropom ili krovnim pokrivačem. Viseći stropovi ne smiju sprečavati funkcionisanje zavjese za dim i toplotu i ne smiju ometati odvođenje dima i toplove.

Zavjesa za dim i toplotu srušta se u prostor najmanje toliko koliko iznosi (proračunska) visina dimne zone.

Član 18.

Prostorija koja je opremljena sistemom za odvođenje dima i toplove mora imati otvore za dovođenje svježeg zraka čiji se poklopci, u slučaju požara, moraju što prije otvoriti.

Član 19.

Geometrijska površina presjeka otvora za dovođenje svježeg zraka mora biti najmanje dva puta veća od geometrijske površine otvora sistema za odvođenje dima i toplove iz sektora sa najvećom efektivnom površinom otvora.

Član 20.

Prozori i vrata ispod jedne polovine srednje konstrukcione visine objekta, koji se u slučaju požara mogu otvoriti i sa vanjske strane, smatraju se otvorima za dovođenje svježeg zraka.

Svaka zastakljena površina koja se nalazi u donjem dijelu konstrukcione visine objekta i na kojoj se staklo može razbiti smatra se otvorom za dovođenje svježeg zraka.

Član 21.

Efektivna površina otvora na uredajima za odvođenje dima i toplove ne smije se zbog deformisanja uredaja prilikom požara smanjiti toliko da se dovede u pitanje njena osnovna namjena.

Član 22.

Ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplove za različite uslove, prema veličini prostorije, vrsti proizvodnje ili materijala koji se skladišti, računa se prema obrascima iz čl. 23, 24. i 25. ovog pravilnika i tabelama br.1 do br. 5.

Tabele br. 1. do br. 5. iz stava 1. ovoga člana odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Član 23.

Za prostorije čija površina poda je veća od 1600 m^2 , ukupna efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplove izračunava se prema sljedećem obrascu:

$$\text{Avs} = p \times F_p$$

gdje je:

Avs - ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplove, u m^2 ;

p - tabelarne veličine efektivne površine otvora referentnih grupa zavisno od srednje konstrukcione visine prostorije i proračunske debljine dimne zone (date u tabeli br. 5), u %;

F_p - površina poda prostorije za koju se izračunava efektivna površina za odvođenje dima i toplove, u m^2 .

Član 24.

Za prostorije čija je površina poda veća od 800 do 1600 m^2 , ukupna efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplove izračunava se prema sljedećem obrascu:

$$\text{Avs} = px1600$$

gdje označke Avs i p imaju isto značenje kao u članu 23. ovog pravilnika.

Član 25.

Za prostorije čija je površina poda do 800 m^2 , ukupna efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplove izračunava se prema sljedećem obrascu:

$$\text{Avs} = p \times F_p \times 1600/800$$

gdje označke Avs, p i F_p imaju isto značenje kao u članu 23. ovog pravilnika.

Član 26.

Na mjestu na kojem je opasnost od požara povećana uslijed visokog požarnog opterećenja ili zapaljivih materijala, a takav slučaj nije posebno obuhvaćen tabelom br. 1. ili tabelom br. 2, efektivna površina sistema za odvođenje dima i toplove iznosi najmanje 6% površine poda takvog mjesta.

Član 27.

Kod višenamjenskih prostorija sa više različitih kategorija opasnosti od požara, efektivna površina otvora na sistemu za odvođenje dima i toplove izračunava se za svaki pojedini dimni sektor.

Ako zbog tehnološkog procesa u višenamjenskoj prostoriji nije moguća podjela na dimne sektore, za izračunavanje se uzima najveća kategorija opasnosti od požara te se dobijena efektivna površina otvora sistema za odvođenje dima i toplove prema tabeli br. 5 povećava se za 30% za krovove sa nagibom do 12° , a za 50% za krovove sa nagibom većim od 12° do 30° .

Pri određivanju tabelarne vrijednosti iz stava 2. ovog člana uzima se najmanja računska debljina dimne zone prema tabeli br. 5.

Član 28.

Za prostorije, odnosno dimni sektor sa promjenljivom kategorijom opasnosti od požara, za izračunavanje efektivne površine otvora sistema za odvođenje dima i toplove uzima se kategorija najveće opasnosti od požara.

Član 29.

U prostorijama srednje konstrukcione visine do 6 m najmanja debljina bezdimne zone iznosi 3 m, a u prostorijama srednje konstrukcione visine više od 6 m - najmanje polovinu srednje konstrukcione visine prostorije.

U prostorijama do 6 m računska visina dimne zone iznosi najmanje 25% srednje konstrukcione visine, a u prostorijama srednje konstrukcione visine višom od 6 m - najmanje 2 m.

Član 30.

Sistem za odvođenje dima i topote mora imati tehničko uputstvo koje mora sadržavati tehničke i druge podatke značajne za ispravno montiranje, puštanje u rad i upotrebu i za otklanjanje smetnji kvarova, upozorenje na opasnost pri upotrebi i uputstvo za otklanjanje tih opasnosti, kao i uputstvo za rukovanje tim sistemom i održavanje tog sistema.

III. NADZOR

Član 31.

Upравни nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika vrši Federalno ministarstvo energije, rудarstva i industrije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljuvanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-02-1818/11

25. januara 2012. godine

Mostar

Ministar

Erdal Trhulj, s. r.

Tabela br. 1

RAZVRSTAVANJE OBJEKATA PREMA OPASNOSTI OD POŽARA

Namjena	Kategorija opasnosti od požara
1	2
Arhive filmova	2,2
Automobilske-radionice	2,2
Kina	2,1
Bojadisaonice	2,2
Ciglane	2,1
Postrojenja za destilaciju alkohola	3,1
Garaže	2,1
Objekti grafitne industrije	2,3
Hangari	*
Hemijeske čistionice	3,1
Knjigoveznice	2,3
Koncertne dvorane	2,1
Radionice za konfekciju	2,2
Mlinovi	3,1
Predionice	2,3
Računski centri	2,1
Robne kuće	2,2
Studiovi	3,1
Vulkanizacija gume	2,3
Tvornice za proizvodnju	
Akumulatora	*
Alkoholnih pića	3,1
Aluminija	2,2
Aluminijskih prozora	2,2
Aparata za gašenje požara	*
Aviona	*
Boja i lakova	3,1
Brizgane plastike	2,2
Celuloze	3,3
Čokolade	2,2
Drvenih i plastičnih prozora	2,3
Madrača bez pjenastog materijala	2,3
Madrača sa pjenastim materijalom	3,2
Električnih mašina	2,3
Električnog alata	*
Elektronskih uređaja	2,3
Fotografskog materijala	2,2
Frižidera	2,2
Furnira	2,2
Gramofonskih ploča	2,2
Gumenih proizvoda	2,3

Hemijskih boja	*
Hljeba	2,2
Hrane	2,3
Kablova	2,3
Kartona	2,3
Keramike	2,1
Konzervi	2,1
Kozmetike	*
Kožnih proizvoda	2,2
Krovne ljepenke	3,2
Ljepila	*
Likera	3,1
Limenih proizvoda	2,1
Linoleuma	3,1
Masti i pasta	3,1
Mašina	2,2
Mlijeka u prahu	2,2
Montažnih kuća	2,3
Motocikala	2,2
Municije	*
Namještaja	2,3
Nitroceluloze	*
Obuće	2,3
Odjeće	2,3
Oružja	2,2
Papira	2,3
Parketa	2,3
Piva	2,1
Peciva	2,1
Pjenaste gume	3,2
Pjenastog materijala	3,2
Porculana	2,1
Posteljine	*
Radnjatora	2,3
Razrjeđivača	3,1
Satova	2,2
Sintetičkih tkanina	2,2
Sirčetne kiseline	2,1
Sredstva za pranje	2,2
Sode	2,1
Stakla	2,2
Stočne hrane	3,3
Sušenog povrća	2,3
Svile (prirodne i umjetne)	2,3
Šećera	2,3
Šibica	3,1
Tekstila	*
Tepiha (negumiranih)	2,3

Tepiha (gumiranih)	3,1
Tjestenine	2,2
Točkova	2,2
Ukrasa	2,1
Vagona	2,3
Rublja	2,3
Umjetnih juha	2,3
Voska	2,3
Vrata (metalnih)	2,2
Vrata (drvenih i plastičnih)	2,3
Postrojenja za preradu:	
Aluminija	*
Bitumena	3,1
Drveta	2,3
Duhana	2,2
Gume	3,1
Jute	3,1
Kafe	2,2
Kakaa	2,2
Katrana, smola	3,1
Konoplje	3,1
Krzna	2,1
Lakog metala	2,2
Starog papira	2,2
Starog ulja	2,3
Uglja	3,3
Vune	3,1

* Određivanje kategorije opasnosti od požara prema stvarnim kategorijama opasnosti od požara

Tabela br. 2

RAZVRSTAVANJE SKLADIŠTENOGNOG MATERIJALA U GRUPE

Skladišteni materijal 1	Grupa skladišnog materijala 2
Akumulatori	2
Alkoholno piće	1
Asfalt	2
Bitumen	3
Boce	2
Brašno	2
Celuloid	3
Drvena vuna	4
Drvo – balvani	2
Drvo - cJepanice, letve i sl.	3
Duhanski proizvodi	2
Električni aparati	2

Električni materijal	2
Električni uređaji	2
Flic	2
Gumeni proizvodi (kompaktni)	3
Gumeni proizvodi (pjenasti)	4
Hemidska sredstva, negoriva	1
Hrana u čašama i konzervama	1
Hrana u ostaloj ambalaži	2
Iverice	2
Juta	2
Kabeli	2
Knjige	2
Keramika	1
Konac od prirodnih vlakana	2
Konac od sintetičkih vlakana	3
Krovna ljepenka	2
Masti	2
Mašine za pranje	2
Materijal od čelika	1
Metalni proizvodi	1
Mlijeko u prahu	2
Nameštaj koji nije od plastike	2
Palete	3
Pamuk	2
Papir, ljepenka (u rolnama- skladištena uspravno)	3
Papir u rolnama	2
Pjenasta guma	4
Pivo	2
Platno	2
Plastični materijal (nepjenaste ploče)	2
Plastični materijal (granulat, prah, folije)	3
Plastični materijal (pjenasti)	4
Pluta	2
Porculan	1
Prirodna koža	2
Prirodna vlakna	2
Proizvodi drveni	2
Proizvodi metalni	1
Proizvodi plastični	3
Proizvodi od lima	1
Proizvodi od papira	2
Sapun	2
Sredstva za pranje	2
Staklo	1
Stočna hrana	2
Suhe baterije	2
Šibice	3

Šperploče	2
Špiritus	2
Ulje rastvorljivo u vodi	2
Ulje nerastvorljivo u vodi	3
Ulje, jestivo	3
Valovita ljepenka (horizontalno skladištena)	2
Valovita ljepenka (vertikalno skladištena)	3
Vrata, metalna	1
Vrata, drvena ili plastična	2
Vosak	2
Žica, izolovana	2
Žica, neizolovana	1
Žito	2

Tabela br. 3

**RAZVRSTAVANJE SKLADIŠTENOG MATERIJALA U KATEGORIJE OPASNOSTI
OD POŽARA ZAVISNO OD GRUPE AMBALAŽE**

Skladišteni materijal	Grupe ambalaže			
	P1	P2	P3	P4
S1	4,1	4,2	4,3	4,4
S2	4,2	4,2	4,3	4,4
S3	4,3	4,3	4,3	4,4
S4	4,4	4,4	4,4	4,4

Vrsta skladištenog materijala:

S1- Nezapaljiv skladišteni materijal i prehrambeni proizvodi u čašama i konzervama.

S2- Teško i srednje teško zapaljiv skladišteni materijal, kao što su drvo, papir, karton i sintetički materijal u masivnom obliku. Pjenasti materijal može biti do 15% bruto-zapremine prevučen nezapaljivim materijalom.

Izuzeti su papir i karton u rolnama skladišteni vertikalno.

S3- Lako zapaljiv skladišteni materijal (papir i karton u rolnama skladišten vertikalno), složeno drvo koje propušta zrak, skladišteni materijal sa pjenastim materijalom do 15% bruto-zapremine ili nezapaljiv materijal prevučen pjenastim materijalom do 30% bruto-zapremine.

S4- Skladišteni materijal sa većim djelom pjenastog materijala nego što je predviđeno za grupu S3.

GRUPA AMBALAŽE

P1- Nezapaljiva ambalaža, drvene palete i zapaljiv zaštitni ram čija površina ne smije biti veća od 20% površine pakovanog materijala. Ako je zaštitni ram od pjenastog materijala, površina rama ne smije prelaziti 5% površine skladištenog materijala. Ako je zaštitni ram od pjenastog materijala prekriven zapaljivim ili nezapaljivim materijalom, površina rama ne smije prelaziti 10% površine skladištenog materijala.

P2- Drvene kutije, drvene palete, ambalaža od drveta, papira valovitog kartona i vještačkog materijala koji nije pjenast. Pjenasti materijal upotrebljava se kao zaštitni ram do 5% površine pakovanog materijala, a ako je zaštitni ram između kutije i kartona, površina pjenastog materijala može iznositi do 10% površine pakovanog materijala.

P3 - Pakovanje na načine predviđene pod P1 i P2 u odnosu na pjenasti materijal. Zapremina pjenastog materijala za pakovanje u odnosu na zapreminu skladištenog materijala ne smije biti veća od 15%. Zapremina pjenastog materijala između kutije ili kartona i skladištenog materijala ne smije biti veća od 30%.

P4- Pakovanje sa većim dijelom pjenastog materijala nego što je predviđeno za grupe P1 do P3.

Tabela br. 4

RASPORED KATEGORIJA OPASNOSTI OD POŽARA ZA REFERENTNU GRUPU IZ TABELE BR. 5

Kategorija opasnosti od požara	Maksimalna visina skladištenja u m	Referentna grupa
	1	2
2,1		1
2,2		2
2,3		3
3,1		
3,2		4
3,3		
4,1	5,3	3
4,1	7,6	4
4,2	4,1	3
4,2	5,9	4
4,2	7,5	5
4,3	2,9	3
4,3	4,1	4
4,3	5,2	5
4,3	6,3	6
4,3	7,7	7
4,4	1,6	3
4,4	2,3	4
4,4	3,0	5
4,4	3,6	6
4,4	4,4	7

Tabela br. 5

TABELA EFEKTIVNIH OTVORA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU DATA JE U OSTACIMA % POVRŠINE PODA PROSTORIJE ZAVISNO OD SREDNJE KONSTRUKCIONE VISINE OBJEKTA I PRORAČUNSKE DEBLJINE DIMNE ZONE I OD IZMJERENE GRUPE DOBIJENE U TABELI BR. 4

A - srednja konstrukcionalna visina objekta, u m

V – Proračunska debljina dimne zone, u m

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
4,0	1,00	0,30	0,43	0,61	0,86	1,05	1,29	1,46
4,5	1,50	0,25	0,35	0,50	0,70	0,86	1,05	1,19
	1,25	0,31	0,43	0,61	0,87	1,06	1,30	1,47
5,0	2,00	0,21	0,30	0,43	0,61	0,74	0,91	1,03
	1,75	0,26	0,37	0,52	0,73	0,90	1,10	1,24
	1,50	0,31	0,44	0,63	0,88	1,08	1,33	1,50
	1,25	0,38	0,54	0,76	1,07	1,32	1,61	1,82
5,5	2,50	0,19	0,27	0,38	0,54	0,67	0,82	0,92
	2,25	0,23	0,32	0,46	0,65	0,79	0,97	1,10
	2,00	0,27	0,38	0,54	0,77	0,94	1,15	1,30
	1,75	0,32	0,45	0,64	0,91	1,11	1,36	1,54
	1,50	0,38	0,54	0,76	1,08	1,32	1,62	1,83
6,0	3,00	0,18	0,25	0,35	0,50	0,61	0,74	0,84
	2,75	0,21	0,29	0,41	0,58	0,72	0,88	0,99
	2,50	0,24	0,34	0,48	0,69	0,84	1,03	1,16
	2,25	0,28	0,40	0,57	0,80	0,98	1,20	1,36
	2,00	0,33	0,47	0,66	0,94	1,15	1,40	1,59
6,5	3,25	0,19	0,27	0,38	0,54	0,66	0,81	0,91
	3,00	0,22	0,31	0,44	0,63	0,77	0,94	1,06
	2,75	0,26	0,36	0,51	0,72	0,89	1,09	1,23
	2,50	0,30	0,42	0,59	0,84	1,03	1,26	1,42
	2,25	0,34	0,48	0,68	0,97	1,18	1,45	1,64
	2,00	0,39	0,56	0,79	1,12	1,37	1,66	1,79
7,0	3,50	0,20	0,29	0,41	0,58	0,71	0,87	0,98
	3,25	0,24	0,33	0,47	0,67	0,82	1,00	1,13
	3,00	0,27	0,38	0,54	0,76	0,94	1,15	1,30
	2,75	0,31	0,44	0,62	0,87	1,07	1,31	1,48
	2,50	0,35	0,50	0,71	1,00	1,22	1,50	1,69
	2,25	0,40	0,57	0,81	1,14	1,40	1,71	1,94

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	2,00	0,46	0,65	0,93	1,31	1,60	1,96	2,22
7,5	3,75	0,22	0,31	0,44	0,62	0,76	0,93	1,05
	3,50	0,25	0,35	0,50	0,71	0,87	1,06	1,20
	3,25	0,28	0,40	0,57	0,80	0,98	1,21	1,36
	3,00	0,32	0,46	0,64	0,91	1,12	1,37	1,55
	2,75	0,37	0,52	0,73	1,03	1,26	1,55	1,75
	2,50	0,41	0,59	0,83	1,17	1,43	1,76	1,98
	2,25	0,47	0,66	0,94	1,33	1,62	1,99	2,25
	2,00	0,53	0,75	1,07	1,51	1,85	2,26	2,56
	4,00	0,23	0,33	0,47	0,66	0,81	0,99	1,12
8,0	3,75	0,26	0,37	0,53	0,75	0,92	1,12	1,27
	3,50	0,30	0,42	0,60	0,84	1,03	1,27	1,43
	3,25	0,34	0,47	0,67	0,95	1,16	1,42	1,61
	3,00	0,38	0,53	0,76	1,07	1,31	1,60	1,81
	2,75	0,42	0,60	0,85	1,20	1,47	1,80	2,04
	2,50	0,48	0,67	0,95	1,35	1,65	2,02	2,29
	2,25	0,54	0,76	1,08	1,52	1,86	2,28	2,58
	2,00	0,61	0,86	1,22	1,72	2,11	2,58	2,92
	4,25	0,25	0,35	0,50	0,70	0,86	1,05	1,19
8,5	4,00	0,28	0,39	0,56	0,79	0,97	1,18	1,34
	3,75	0,31	0,44	0,63	0,88	1,08	1,33	1,50
	3,50	0,35	0,49	0,70	0,99	1,21	1,48	1,68
	3,25	0,39	0,55	0,78	1,10	1,35	1,66	1,87
	3,00	0,44	0,62	0,87	1,23	1,51	1,85	2,09
	2,75	0,49	0,69	0,97	1,38	1,68	2,06	2,33
	2,50	0,54	0,77	1,09	1,54	1,88	2,31	2,61
	2,25	0,61	0,86	1,22	1,72	2,11	2,59	2,92
	2,00	0,69	0,97	1,37	1,94	2,37	2,91	3,29
9,0	4,50	0,26	0,37	0,53	0,74	0,91	1,12	1,26
	4,25	0,29	0,42	0,59	0,83	1,02	1,25	1,41
	4,00	0,33	0,46	0,65	0,92	1,13	1,39	1,57
	3,75	0,36	0,51	0,73	1,03	1,26	1,54	1,74
	3,50	0,40	0,57	0,81	1,14	1,40	1,71	1,93
	3,25	0,45	0,63	0,89	1,27	1,55	1,90	2,15
	3,00	0,50	0,70	0,99	1,40	1,72	2,11	2,38
	2,75	0,55	0,78	1,10	1,56	1,91	2,34	2,64
	2,50	0,61	0,87	1,23	1,73	2,12	2,60	2,94
9,5	2,25	0,68	0,97	1,37	1,93	2,37	2,90	3,28
	2,00	0,85	1,08	1,53	2,17	2,65	3,25	3,67
9,5	4,75	0,28	0,39	0,56	0,79	0,96	1,18	1,33
	4,50	0,31	0,44	0,62	0,87	1,07	1,31	1,48

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	4,25	0,34	0,48	0,68	0,97	1,18	1,45	1,64
	4,00	0,38	0,53	0,75	1,07	1,31	1,60	1,81
	3,75	0,42	0,59	0,83	1,18	1,44	1,77	2,00
	3,50	0,46	0,65	0,92	1,30	1,59	1,95	2,20
	3,25	0,51	0,72	1,01	1,43	1,76	2,15	2,43
	3,00	0,56	0,79	1,12	1,58	1,94	2,37	2,68
	2,75	0,62	0,88	1,24	1,75	2,14	2,63	2,97
	2,50	0,76	0,97	1,37	1,94	2,37	2,91	3,29
	2,25	0,85	1,08	1,52	2,15	2,64	3,23	3,65
	2,00	0,95	1,20	1,70	2,40	2,94	3,61	4,07
10,0	5,00	0,29	0,41	0,58	0,83	1,01	1,24	1,40
	4,75	0,32	0,46	0,65	0,91	1,12	1,37	1,55
	4,50	0,36	0,50	0,71	1,01	1,23	1,51	1,71
	4,25	0,39	0,55	0,78	1,11	1,35	1,66	1,88
	4,00	0,43	0,61	0,86	1,22	1,49	1,82	2,06
	3,75	0,47	0,67	0,94	1,34	1,64	2,00	2,26
	3,50	0,52	0,73	1,04	1,47	1,79	2,20	2,48
	3,25	0,57	0,80	1,14	1,61	1,97	2,41	2,73
	3,00	0,70	0,88	1,25	1,77	2,17	2,65	3,00
	2,75	0,77	0,97	1,38	1,95	2,39	2,92	3,30
	2,50	0,85	1,07	1,52	2,15	2,63	3,22	3,64
	2,25	0,94	1,19	1,68	2,38	2,91	3,57	4,03
	2,00	1,05	1,32	1,87	2,65	3,24	3,37	4,49
10,5	5,25	0,31	0,43	0,61	0,87	1,06	1,30	1,47
	5,00	0,34	0,48	0,67	0,95	1,17	1,43	1,62
	4,75	0,37	0,52	0,74	1,05	1,28	1,57	1,77
	4,50	0,41	0,57	0,81	1,15	1,40	1,72	1,94
	4,25	0,44	0,63	0,89	1,25	1,54	1,88	2,13
	4,00	0,48	0,69	0,97	1,37	1,68	2,06	2,32
	3,75	0,53	0,75	1,06	1,50	1,84	2,25	2,54
	3,50	0,64	0,82	1,16	1,64	2,01	2,46	2,78
	3,25	0,71	0,90	1,27	1,79	2,19	2,69	3,04
	3,00	0,77	0,98	1,39	1,96	2,40	2,94	3,33
	2,75	0,85	1,08	1,52	2,15	2,64	3,23	3,65
	2,50	0,94	1,18	1,67	2,37	2,90	3,55	4,01
	2,25	1,04	1,31	1,85	2,61	3,20	3,92	4,43
	2,00	1,16	1,45	2,05	2,90	3,55	4,35	4,92
11,0	5,50	0,32	0,46	0,64	0,91	1,11	1,37	1,54
	5,25	0,35	0,50	0,70	1,00	1,22	1,49	1,69
	5,00	0,38	0,54	0,77	1,09	1,33	1,63	1,84
	4,75	0,42	0,59	0,84	1,19	1,45	1,78	2,01

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	4,50	0,46	0,65	0,91	1,29	1,58	1,94	2,19
	4,25	0,50	0,70	1,00	1,41	1,72	2,11	2,39
	4,00	0,60	0,77	1,08	1,53	1,88	2,30	2,60
	3,75	0,66	0,83	1,18	1,67	2,04	2,50	2,83
	3,50	0,72	0,91	1,28	1,82	2,22	2,72	3,08
	3,25	0,78	0,99	1,40	1,98	2,42	2,97	3,36
	3,00	0,86	1,08	1,53	2,16	2,65	3,24	3,66
	2,75	0,94	1,18	1,67	2,36	2,90	3,55	4,01
	2,50	1,04	1,30	1,83	2,59	3,18	3,89	4,40
	2,25	1,14	1,43	2,02	2,86	3,50	4,28	4,84
	2,00	1,27	1,58	2,23	3,16	3,87	4,74	5,36
11,5	5,75	0,34	0,48	0,67	0,95	1,16	1,43	1,61
	5,50	0,37	0,52	0,73	1,04	1,27	1,56	1,76
	5,25	0,40	0,56	0,80	1,13	1,38	1,69	1,91
	5,00	0,43	0,61	0,87	1,23	1,50	1,84	2,08
	4,75	0,47	0,67	0,94	1,33	1,63	2,00	2,26
	4,50	0,57	0,72	1,02	1,44	1,77	2,17	2,45
	4,25	0,62	0,78	1,11	1,57	1,92	2,35	2,66
	4,00	0,67	0,85	1,20	1,70	2,08	2,55	2,88
	3,75	0,73	0,92	1,30	1,84	2,26	2,77	3,13
	3,50	0,79	1,00	1,41	2,00	2,45	3,00	3,39
	3,25	0,87	1,09	1,54	2,17	2,66	3,26	3,69
	3,00	0,95	1,18	1,67	2,37	2,90	3,55	4,01
	2,75	1,04	1,29	1,83	2,58	3,16	3,87	4,38
	2,50	1,14	1,41	2,00	2,83	3,46	4,24	4,79
	2,25	1,26	1,55	2,19	3,10	3,80	4,65	5,26
	2,00	1,39	1,71	2,42	3,43	4,20	5,14	5,81
12,0	6,00	0,35	0,50	0,70	0,99	1,22	1,49	1,68
	5,75	0,38	0,54	0,76	1,08	1,32	1,62	1,83
	5,50	0,41	0,58	0,83	1,17	1,43	1,75	1,98
	5,25	0,45	0,63	0,90	1,27	1,55	1,90	2,15
	5,00	0,54	0,69	0,97	1,37	1,68	2,06	2,32
	4,75	0,58	0,74	1,05	1,48	1,82	2,22	2,51
	4,50	0,63	0,80	1,13	1,60	1,96	2,40	2,72
	4,25	0,68	0,87	1,22	1,73	2,12	2,60	2,93
	4,00	0,74	0,94	1,32	1,87	2,29	2,81	3,17
	3,75	0,81	1,01	1,43	2,03	2,48	3,04	3,43
	3,50	0,88	1,10	1,55	2,19	2,68	3,29	3,72
	3,25	0,95	1,19	1,68	2,38	2,91	3,56	4,03
	3,00	1,04	1,29	1,82	2,58	3,16	3,87	4,37
	2,75	1,14	1,40	1,99	2,81	3,44	4,21	4,76
	2,50	1,25	1,53	2,17	3,06	3,75	4,60	5,20

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	2,25	1,37	1,87	2,37	3,36	4,11	5,04	5,69
	2,00	1,52	2,06	2,62	3,70	4,53	5,55	6,27
12,5	6,25	0,37	0,52	0,73	1,03			
	6,00	0,40	0,56	0,79	1,12			
	5,75	0,43	0,61	0,86	1,21			
	5,50	0,51	0,65	0,92	1,31			
	5,25	0,56	0,70	1,00	1,41			
	5,00	0,60	0,76	1,07	1,52			
	4,75	0,65	0,82	1,16	1,64			
	4,50	0,70	0,88	1,25	1,77			
	4,25	0,76	0,95	1,34	1,90			
	4,00	0,82	1,03	1,45	2,05			
	3,75	0,89	1,11	1,56	2,21			
	3,50	0,96	1,19	1,69	2,39			
	3,25	1,04	1,29	1,83	2,58			
	3,00	1,14	1,40	1,98	2,80			
	2,75	1,24	1,69	2,15	3,04			
	2,50	1,36	1,84	2,34	3,31			
	2,25	1,50	2,02	2,56	3,62			
	2,00	1,66	2,22	2,82	3,98			
13,0	6,50	0,38	0,54	0,76	1,08			
	6,25	0,41	0,58	0,82	1,16			
	6,00	0,49	0,63	0,88	1,25			
	5,75	0,53	0,67	0,95	1,35			
	5,50	0,57	0,72	1,02	1,45			
	5,25	0,62	0,78	1,10	1,56			
	5,00	0,66	0,84	1,18	1,67			
	4,75	0,72	0,90	1,27	1,80			
	4,50	0,77	0,97	1,37	1,93			
	4,25	0,83	1,04	1,47	2,08			
	4,00	0,90	1,12	1,58	2,23			
	3,75	0,97	1,20	1,70	2,40			
	3,50	1,05	1,29	1,83	2,59			
	3,25	1,14	1,55	1,98	2,79			
	3,00	1,24	1,68	2,14	3,02			
	2,75	1,35	1,82	2,32	3,27			
	2,50	1,48	1,99	2,52	3,56			
	2,25	1,63	2,17	2,75	3,89			
	2,00	1,80	2,39	3,02	4,27			
13,5	6,75	0,39	0,56	0,79	1,12			
	6,50	0,47	0,60	0,85	1,20			
	6,25	0,51	0,65	0,91	1,29			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	6,00	0,55	0,69	0,98	1,39			
	5,75	0,59	0,74	1,05	1,49			
	5,50	0,63	0,80	1,13	1,60			
	5,25	0,68	0,86	1,21	1,71			
	5,00	0,73	0,92	1,30	1,83			
	4,75	0,79	0,98	1,39	1,97			
	4,50	0,85	1,05	1,49	2,11			
	4,25	0,91	1,13	1,60	2,26			
	4,00	0,99	1,21	1,71	2,42			
	3,75	1,06	1,45	1,84	2,60			
	3,50	1,15	1,56	1,98	2,80			
	3,25	1,25	1,68	2,13	3,01			
	3,00	1,35	1,81	2,30	3,25			
	2,75	1,47	1,96	2,49	3,52			
	2,50	1,61	2,14	2,70	3,82			
	2,25	1,76	2,33	2,94	4,16			
	2,00	1,95	2,56	3,23	4,56			
14,0	7,00	0,46	0,58	0,82	1,16			
	6,75	0,49	0,62	0,88	1,24			
	6,50	0,53	0,67	0,94	1,33			
	6,25	0,56	0,71	1,01	1,43			
	6,00	0,61	0,76	1,08	1,53			
	5,75	0,65	0,82	1,16	1,63			
	5,50	0,70	0,87	1,24	1,75			
14,5	5,25	0,75	0,93	1,32	1,87			
	5,00	0,80	1,00	1,41	2,00			
	4,75	0,86	1,07	1,51	2,14			
	4,50	0,93	1,14	1,62	2,28			
	4,25	1,00	1,36	1,73	2,44			
	4,00	1,08	1,46	1,85	2,62			
	3,75	1,16	1,56	1,98	2,80			
	3,50	1,25	1,68	2,13	3,01			
	3,25	1,35	1,81	2,29	3,23			
	3,00	1,47	1,95	2,46	3,49			
	2,75	1,60	2,11	2,66	3,77			
	2,50	1,74	2,29	2,89	4,08			
	2,25	1,91	2,50	3,14	4,44			
	2,00	2,10	2,75	3,44	4,86			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	6,25	0,62	0,78	1,11	1,57			
	6,00	0,67	0,84	1,18	1,67			
	5,75	0,72	0,89	1,26	1,79			
	5,50	0,77	0,95	1,35	1,91			
	5,25	0,82	1,02	1,44	2,03			
	5,00	0,88	1,08	1,53	2,17			
	4,75	0,95	1,29	1,63	2,31			
	4,50	1,01	1,37	1,74	2,47			
	4,25	1,09	1,47	1,86	2,63			
	4,00	1,17	1,57	1,99	2,81			
	3,75	1,26	1,68	2,13	3,01			
	3,50	1,36	1,80	2,28	3,23			
	3,25	1,47	1,94	2,45	3,46			
	3,00	1,59	2,09	2,63	3,73			
	2,75	1,73	2,26	2,84	4,02			
	2,50	1,88	2,46	3,08	4,35			
	2,25	2,06	2,68	3,34	4,73			
	2,00	2,26	2,94	3,66	5,17			
15,0	7,50	0,49	0,62	0,88	1,24			
	7,25	0,52	0,66	0,94	1,33			
	7,00	0,56	0,71	1,00	1,41			
	6,75	0,60	0,75	1,07	1,51			
	6,50	0,64	0,80	1,14	1,61			
	6,25	0,69	0,86	1,21	1,71			
	6,00	0,73	0,91	1,29	1,82			
	5,75	0,79	0,97	1,37	1,94			
	5,50	0,84	1,03	1,46	2,07			
	5,25	0,90	1,22	1,55	2,20			
	5,00	0,96	1,30	1,65	2,34			
	4,75	1,03	1,39	1,76	2,49			
	4,50	1,10	1,48	1,88	2,65			
	4,25	1,18	1,58	2,00	2,83			
	4,00	1,27	1,69	2,13	3,02			
	3,75	1,37	1,81	2,28	3,22			
	3,50	1,47	1,94	2,44	3,45			
	3,25	1,59	2,08	2,61	3,70			
	3,00	1,72	2,24	2,81	3,97			
	2,75	1,86	2,42	3,03	4,28			
	2,50	2,03	2,63	3,27	4,63			
	2,25	2,21	2,86	3,55	5,02			
	2,00	2,43	3,14	3,88	5,48			
15,5	7,75	0,51	0,64	0,91	1,28			
	7,50	0,54	0,68	0,97	1,37			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	7,25	0,58	0,73	1,03	1,46			
	7,00	0,62	0,77	1,10	1,55			
	6,75	0,66	0,82	1,17	1,65			
	6,50	0,71	0,88	1,24	1,75			
	6,25	0,75	0,93	1,32	1,86			
	6,00	0,80	0,99	1,40	1,98			
	5,75	0,86	1,17	1,49	2,10			
	5,50	0,92	1,24	1,58	2,23			
	5,25	0,98	1,32	1,68	2,37			
	5,00	1,05	1,40	1,78	2,52			
	4,75	1,12	1,49	1,89	2,68			
	4,50	1,20	1,59	2,01	2,85			
	4,25	1,28	1,70	2,14	3,03			
	4,00	1,38	1,81	2,28	3,23			
	3,75	1,48	1,94	2,43	3,44			
	3,50	1,59	2,08	2,60	3,68			
	3,25	1,71	2,23	2,78	3,83			
	3,00	1,85	2,40	2,99	4,22			
	2,75	2,00	2,59	3,21	4,54			
	2,50	2,18	2,80	3,47	4,91			
	2,25	2,38	3,06	3,76	5,32			
	2,00	2,61	3,34	4,10	5,80			
16,0	8,00	0,52	0,66	0,94	1,32			
	7,75	0,56	0,70	1,00	1,41			
	7,50	0,60	0,75	1,06	1,50			
	7,25	0,64	0,80	1,12	1,59			
	7,00	0,68	0,84	1,19	1,69			
	6,75	0,73	0,90	1,27	1,79			
	6,50	0,77	0,95	1,34	1,90			
	6,25	0,82	1,12	1,42	2,01			
	6,00	0,88	1,19	1,51	2,14			
	5,75	0,94	1,26	1,60	2,26			
	5,50	1,00	1,34	1,70	2,40			
	5,25	1,07	1,42	1,80	2,55			
	5,00	1,14	1,51	1,91	2,70			
	4,75	1,21	1,61	2,03	2,87			
	4,50	1,30	1,71	2,15	3,04			
	4,25	1,39	1,82	2,29	3,23			
	4,00	1,49	1,94	2,43	3,44			
	3,75	1,59	2,08	2,59	3,66			
	3,50	1,71	2,22	2,76	3,91			
	3,25	1,84	2,38	2,95	4,18			
	3,00	1,99	2,56	3,17	4,48			
	2,75	2,15	2,76	3,40	4,81			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	2,50	2,34	2,99	3,67	5,19			
	2,25	2,55	3,25	4,42	5,62			
	2,00	2,80	3,56	4,82	6,13			
16,5	8,25	0,54	0,68	0,97	1,37			
	8,00	0,58	0,72	1,03	1,45			
	7,75	0,62	0,77	1,09	1,54			
	7,50	0,66	0,82	1,15	1,63			
	7,25	0,70	0,86	1,22	1,73			
	7,00	0,74	0,92	1,29	1,83			
	6,75	0,79	1,08	1,37	1,94			
	6,50	0,84	1,14	1,45	2,05			
	6,25	0,90	1,21	1,54	2,17			
	6,00	0,96	1,28	1,63	2,30			
	5,75	1,02	1,36	1,72	2,43			
	5,50	1,08	1,44	1,82	2,57			
	5,25	1,15	1,53	1,93	2,73			
	5,00	1,23	1,62	2,04	2,89			
	4,75	1,31	1,72	2,16	3,06			
	4,50	1,40	1,83	2,29	3,24			
	4,25	1,50	1,95	2,43	3,44			
	4,00	1,60	2,08	2,59	3,66			
	3,75	1,72	2,22	2,75	3,89			
	3,50	1,84	2,37	2,93	4,15			
	3,25	1,98	2,54	3,13	4,43			
	3,00	2,13	2,73	3,35	4,74			
	2,75	2,31	2,94	4,00	5,09			
	2,50	2,50	3,18	4,31	5,48			
	2,25	2,73	3,46	4,67	5,93			
	2,00	2,99	3,78	5,09	6,46			
17,0	8,50	0,56	0,70	0,99	1,41			
	8,25	0,60	0,75	1,05	1,49			
	8,00	0,64	0,79	1,12	1,58			
	7,75	0,68	0,84	1,18	1,67			
	7,50	0,72	0,88	1,25	1,77			
	7,25	0,76	1,04	1,32	1,87			
	7,00	0,81	1,10	1,40	1,98			
	6,75	0,86	1,16	1,48	2,09			
	6,50	0,92	1,23	1,56	2,21			
	6,25	0,98	1,30	1,65	2,33			
	6,00	1,04	1,38	1,74	2,46			
	5,75	1,10	1,46	1,84	2,60			
	5,50	1,17	1,55	1,95	2,75			
	5,25	1,25	1,64	2,06	2,91			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
5,00	1,33	1,74	2,18	3,08				
4,75	1,42	1,84	2,30	3,26				
4,50	1,51	1,96	2,44	3,45				
4,25	1,61	2,08	2,58	3,65				
4,00	1,72	2,22	2,74	3,88				
3,75	1,84	2,37	2,91	4,12				
3,50	1,97	2,53	3,10	4,39				
3,25	2,12	2,70	3,68	4,68				
3,00	3,28	2,90	3,94	5,00				
2,75	2,47	3,13	4,22	5,37				
2,50	2,67	3,38	4,55	5,78				
2,25	2,91	3,67	4,93	6,25				
2,00	3,19	4,01	5,36	6,80				
17,5	8,75	0,58	0,72	1,02	1,45			
	8,50	0,62	0,77	1,08	1,53			
	8,25	0,66	0,81	1,15	1,62			
	8,00	0,70	0,86	1,21	1,71			
	7,75	0,74	1,01	1,28	1,81			
	7,50	0,79	1,06	1,35	1,91			
	7,25	0,83	1,12	1,43	2,02			
	7,00	0,89	1,19	1,50	2,13			
	6,75	0,94	1,25	1,59	2,24			
	6,50	1,00	1,32	1,67	2,37			
	6,25	1,06	1,40	1,77	2,50			
	6,00	1,12	1,48	1,86	2,63			
	5,75	1,19	1,57	1,97	2,78			
	5,50	1,27	1,66	2,07	2,93			
	5,25	1,35	1,75	2,19	3,10			
	5,00	1,43	1,86	2,31	3,27			
	4,75	1,52	1,97	2,44	3,46			
	4,50	1,62	2,09	2,59	3,66			
	4,25	1,73	2,22	2,74	3,87			
	4,00	1,85	2,36	2,90	4,10			
	3,75	1,98	2,52	3,43	4,36			
	3,50	2,11	2,69	3,64	4,63			
	3,25	2,27	2,88	3,89	4,94			
	3,00	2,44	3,09	4,15	5,27			
	2,75	2,64	3,32	4,46	5,65			
	2,50	2,85	3,59	4,80	6,08			
	2,25	3,11	3,89	5,19	6,57			
	2,00	3,40	4,25	5,65	7,14			
18,0	9,00	0,60	0,74	1,05	1,49			
	8,75	0,64	0,79	1,11	1,57			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	8,50	0,68	0,83	1,18	1,66			
	8,25	0,72	0,98	1,24	1,75			
	8,00	0,76	1,03	1,31	1,85			
	7,75	0,81	1,09	1,38	1,95			
	7,50	0,86	1,15	1,45	2,06			
	7,25	0,91	1,21	1,53	2,17			
	7,00	0,96	1,28	1,61	2,28			
	6,75	1,02	1,35	1,70	2,40			
	6,50	1,08	1,42	1,79	2,53			
	6,25	1,14	1,50	1,88	2,67			
	6,00	1,21	1,59	1,99	2,81			
	5,75	1,29	1,68	2,09	2,96			
	5,50	1,37	1,77	2,20	3,12			
	5,25	1,45	1,87	2,33	3,29			
	5,00	1,54	1,98	2,45	3,47			
	4,75	1,64	2,10	2,59	3,66			
	4,50	1,74	2,23	2,74	3,87			
	4,25	1,85	2,37	3,22	4,09			
	4,00	1,98	2,51	3,41	4,33			
	3,75	2,11	2,68	3,62	4,60			
	3,50	2,26	2,86	3,85	4,88			
	3,25	2,42	3,05	4,10	5,20			
	3,00	2,61	3,27	4,38	5,55			
	2,75	2,81	3,52	4,69	5,94			
	2,50	3,04	3,80	5,05	6,39			
	2,25	3,31	4,12	5,46	6,89			
	2,00	3,62	4,50	5,94	7,49			
18,5	9,25	0,62	0,77	1,08	1,53			
	9,00	0,66	0,81	1,14	1,61			
	8,75	0,70	0,95	1,20	1,70			
	8,50	0,74	1,00	1,27	1,79			
	8,25	0,78	1,05	1,34	1,89			
	8,00	0,83	1,11	1,41	1,99			
	7,75	0,88	1,17	1,48	2,09			
	7,50	0,93	1,23	1,56	2,20			
	7,25	0,98	1,30	1,64	2,32			
	7,00	1,04	1,37	1,72	2,44			
	6,75	1,10	1,44	1,81	2,57			
	6,50	1,17	1,52	1,91	2,70			
	6,25	1,23	1,61	2,01	2,84			
	6,00	1,31	1,70	2,11	2,99			
	5,75	1,39	1,79	2,22	3,14			
	5,50	1,47	1,89	2,34	3,31			
	5,25	1,56	2,00	2,46	3,48			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	5,00	1,65	2,11	2,60	3,67			
	4,75	1,75	2,24	3,04	3,87			
	4,50	1,87	2,37	3,21	4,09			
	4,25	1,98	2,51	3,40	4,32			
	4,00	2,11	2,67	3,60	4,57			
	3,75	2,26	2,84	3,82	4,84			
	3,50	2,41	3,03	4,05	5,14			
	3,25	2,58	3,24	4,32	5,47			
	3,00	2,78	3,47	4,61	5,83			
	2,75	2,99	3,73	4,94	6,24			
	2,50	3,23	4,02	5,31	6,70			
	2,25	3,51	4,36	5,74	7,23			
	2,00	3,84	4,75	6,24	7,84			
19,0	9,50	0,64	0,79	1,11	1,57			
	9,25	0,68	0,92	1,17	1,66			
	9,00	0,72	0,97	1,23	1,74			
	8,75	0,76	1,02	1,30	1,84			
	8,50	0,80	1,08	1,37	1,93			
	8,25	0,85	1,13	1,44	2,03			
	8,00	0,90	1,19	1,51	2,13			
	7,75	0,95	1,26	1,59	2,24			
	7,50	1,00	1,32	1,67	2,36			
	7,25	1,06	1,39	1,75	2,47			
	7,00	1,12	1,47	1,84	2,60			
	6,75	1,19	1,55	1,93	2,73			
	6,50	1,26	1,63	2,03	2,87			
	6,25	1,33	1,72	2,13	3,01			
	6,00	1,41	1,81	2,24	3,17			
	5,75	1,49	1,91	2,35	3,33			
	5,50	1,58	2,02	2,47	3,50			
	5,25	1,67	2,13	2,90	3,68			
	5,00	1,77	2,25	3,05	3,88			
	4,75	1,88	2,38	3,21	4,08			
	4,50	1,99	2,52	3,39	4,31			
	4,25	2,12	2,67	3,58	4,55			
	4,00	2,26	2,83	3,79	4,81			
	3,75	2,41	3,02	4,02	5,09			
	3,50	2,57	3,21	4,27	5,40			
	3,25	2,75	3,43	4,54	5,74			
	3,00	2,95	3,67	4,85	6,11			
	2,75	3,18	3,94	5,19	6,54			
	2,50	3,44	4,25	5,58	7,01			
	2,25	3,73	4,60	6,03	7,56			

A	V	p%						
		Referentna grupa						
		1	2	3	4	5	6	7
	2,00	4,07	5,02	6,55	8,20			
19,5	9,75	0,66	0,90	1,14	1,61			
	9,50	0,70	0,94	1,20	1,70			
	9,00	0,78	1,05	1,33	1,88			
	8,50	0,87	1,16	1,46	2,07			
	8,00	0,97	1,28	1,61	2,28			
	7,50	1,09	1,42	1,78	2,51			
	7,00	1,21	1,57	1,95	2,76			
	6,50	1,35	1,74	2,15	3,04			
	6,00	1,51	1,93	2,37	3,35			
	5,50	1,69	2,14	2,91	3,70			
	5,00	1,89	2,39	3,22	4,09			
	4,50	2,13	2,67	3,58	4,53			
	4,00	2,40	3,00	3,99	5,05			
	3,50	2,73	3,40	4,49	5,66			
	3,00	3,14	3,88	5,10	6,40			
	2,50	3,64	4,49	5,86	7,34			
	2,00	4,31	5,29	6,87	8,57			
20,0	10,00	0,68	0,92	1,17	1,65			
	9,50	0,76	1,02	1,29	1,83			
	9,00	0,85	1,13	1,42	2,01			
	8,50	0,94	1,24	1,57	2,21			
	8,00	1,05	1,37	1,72	2,43			
	7,50	1,17	1,52	1,89	2,67			
	7,00	1,30	1,68	2,07	2,93			
	6,50	1,45	1,85	2,28	3,22			
	6,00	1,62	2,05	2,78	3,54			
	5,50	1,36	2,28	3,07	3,90			
	5,00	2,02	2,54	3,39	4,30			
	4,50	2,27	2,83	3,76	4,76			
	4,00	2,56	3,18	4,20	5,29			
	3,50	2,90	3,59	4,72	5,93			
	3,00	3,33	4,09	5,35	6,70			
	2,50	3,86	4,73	6,15	7,66			
	2,00	4,56	5,57	7,20	8,94			